



191212051440

检测报告

№：AHSDP-WT-202204022

项目名称 凤阳硅谷智能有限公司排污许可自行检测
(第二季度)

委托单位 凤阳硅谷智能有限公司

检测类别 委托监测

安徽尚德谱检测技术有限公司

2022年4月25日

五、检测结果

表5-1 废水监测结果统计表

监测点位		污水总排口				排放限值
样品编号	S-20220402 2-1-1 (01)	S-20220402 2-1-1 (02)	S-20220402 2-1-1 (03)	S-20220402 2-1-1 (04)		
监测日期: 2022年4月15日						
	悬浮物 (mg/L)	43	45	41	47	400
分析项目	生化需氧量 (mg/L)	34.8	35.4	32.9	33.7	300
	总磷 (mg/L)	0.15	0.13	0.15	0.14	0.3

表5-2 噪声检测结果统计表



六、附图




图 6-1 噪声监测点位示意图

